

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年6月3日

工事名	旧仁岸小学校解体工事	
工事場所	輪島市門前町馬場 地内	
	質問欄	回答欄
1.PC杭引抜埋戻材料 PC杭の埋戻し材料が内訳では砂となっていますが、RC碎石でもよろしいでしょうか。		山砂A種とする。
2.整地 埋戻し土に山砂使用A種と記載されていますが、特記仕様書にはB種と記載されています。相違がありますので適用材料についてご確認願います。		基礎撤去時などの現場発生土を使用し、不足分は山砂A種とする。