

設計図書等に関する質問及び回答

令和8年6月3日

工事名	東陽小中学校改修工事	
工事場所	輪島市町野町栗蔵 地内	
	質問欄	回答欄
	1. 図面No.A-43サイン図のD.室名サイン(突出)は図面ではスチールブラケット加工+本体サンロイドチャンネル(黒)インクジェット貼とあります。単抜設計書ではスチールボックス加工インクジェット貼となっています。どちらを正とすればよろしいでしょうか。ご指示ください。	単抜設計書を正とする。
	2. 単抜設計書に「学校校章」(真鍮製)とあります。図面に寸法・形状の記載が無いのでご指示ください。	φ300程度の大きさと設計している。
	3. 図面No.A-40、A-41、A-42に遊具の図面があります。単抜設計書にはありません。今回の工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。	本工事の対象外である。