

令和6年度 合併処理浄化槽点検業務（輪島西部地区）仕様書

1 予定基数

- ・嫌気ろ床接触ばっ気方式 5～20 人槽 227 基
- ・嫌気ろ床接触ばっ気方式 21 人槽 6 基
- ・嫌気ろ床接触ばっ気方式 30 人槽 5 基
- ・嫌気ろ床接触ばっ気方式 50 人槽 1 基
- ・令和6年度 設置見込み
嫌気ろ床接触ばっ気方式 5～20 人槽 5 基
- ・その他輪島市上下水道局が指定する浄化槽

2 点検項目 環境省関係浄化槽法施行規則の規定による点検項目

3 業務期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

4 点検回数 浄化槽法第10条及び環境省関係浄化槽法施行規則に定める回数
5～20 人槽 4 か月毎に1回
21～50 人槽 3 か月毎に1回

5 その他 次の事項については、本業務に含まない。
・浄化槽の清掃及び汚泥引抜きにかかる費用
・公益社団法人石川県浄化槽協会が実施する検査費用