

水 道

1 上水道給水状況

(旧輪島市)

| 年 度 | 行政区域内人口 (人) | 給水人口 (人) | 給水戸数 (戸) | 普及率 (%) | 年間配水量 (m ³) |
|--------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 平成22年度 | 19,910 | 17,311 | 7,391 | 86.9 | 2,191,255 |
| 23年度 | 19,542 | 17,018 | 7,376 | 87.1 | 2,090,817 |
| 24年度 | 19,240 | 16,745 | 7,382 | 87.0 | 2,122,606 |
| 25年度 | 18,983 | 16,470 | 7,381 | 86.8 | 2,035,255 |
| 26年度 | 18,767 | 16,281 | 7,382 | 86.8 | 1,971,735 |

| 年 度 | 年 間 有 収 水 量 (m ³) | | | | |
|--------|-------------------------------|-----------|---------|--------|---------|
| | 全 体 | 一 般 用 | 営 業 用 | 浴 場 用 | そ の 他 |
| 平成22年度 | 1,999,669 | 1,346,151 | 465,398 | 18,215 | 169,905 |
| 23年度 | 1,940,323 | 1,303,511 | 499,717 | 17,038 | 120,057 |
| 24年度 | 1,943,985 | 1,281,133 | 525,534 | 16,087 | 121,231 |
| 25年度 | 1,909,441 | 1,265,891 | 511,660 | 15,397 | 116,493 |
| 26年度 | 1,852,979 | 1,224,818 | 504,510 | 14,417 | 109,234 |

| 年 度 | 1日最大配水量 (m ³) | 1日平均配水量 (m ³) | 1人1日最大配水量 (ℓ) | 1人1日平均配水量 (ℓ) | 配水管延長 (m) |
|--------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 平成22年度 | 7,844 | 6,003 | 453 | 346 | 196,750 |
| 23年度 | 7,318 | 5,713 | 430 | 335 | 197,076 |
| 24年度 | 7,301 | 5,815 | 436 | 347 | 198,152 |
| 25年度 | 7,305 | 5,576 | 444 | 339 | 199,948 |
| 26年度 | 7,609 | 5,402 | 467 | 332 | 200,312 |

【資料:上下水道課】

※一日最大給水量などを一日最大配水量に訂正しました

1 上水道給水状況

(旧門前町)

| 年 度 | 行政区域内人口 (人) | 給水人口 (人) | 給水戸数 (戸) | 普及率 (%) | 年間配水量 (m ³) |
|--------|----------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 平成22年度 | 7,013 | 6,322 | 2,970 | 90.1 | 736,259 |
| 23年度 | 6,796 | 6,130 | 2,934 | 90.2 | 619,548 |
| 24年度 | 6,608 | 5,966 | 2,919 | 90.3 | 655,110 |
| 25年度 | 6,456 | 5,844 | 2,906 | 90.5 | 637,283 |
| 26年度 | 6,256 | 5,663 | 2,887 | 90.5 | 621,653 |

| 年 度 | 年 間 有 収 水 量 (m ³) | | | | |
|--------|-------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| | 全体 | 一般用 | 営業用 | 浴場用 | その他 |
| 平成22年度 | 689,075 | 662,734 | | | 26,341 |
| 23年度 | 608,127 | 464,915 | 119,226 | | 23,986 |
| 24年度 | 582,653 | 419,372 | 132,928 | 5,872 | 24,481 |
| 25年度 | 568,891 | 412,098 | 117,587 | 17,368 | 21,838 |
| 26年度 | 551,823 | 399,711 | 113,586 | 17,152 | 21,374 |

| 年 度 | 1日最大配水量 (m ³) | 1日平均配水量 (m ³) | 1人1日最大配水量 (ℓ) | 1人1日平均配水量 (ℓ) | 配水管延長 (m) |
|--------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 平成22年度 | 2,780 | 2,017 | 439 | 319 | 165,332 |
| 23年度 | 2,777 | 1,693 | 453 | 276 | 165,332 |
| 24年度 | 2,569 | 1,795 | 431 | 301 | 165,387 |
| 25年度 | 2,592 | 1,746 | 444 | 299 | 166,200 |
| 26年度 | 2,416 | 1,703 | 427 | 301 | 166,200 |

【資料: 上下水道課】

2 簡易水道給水状況

| 年 度 | 行政区域内人口 (人) | 現在給水人口 (人) | 給水戸数 (戸) | 導送配水管延長 (m) |
|--------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 平成22年度 | 4,469 | 4,398 | 1,681 | 79,747 |
| 23年度 | 4,329 | 4,244 | 1,654 | 80,047 |
| 24年度 | 4,213 | 4,148 | 1,650 | 80,047 |
| 25年度 | 4,095 | 4,057 | 1,640 | 80,047 |
| 26年度 | 3,966 | 3,934 | 1,624 | 80,047 |

| 年 度 | 施設能力 (m ³ /日) | 年間総配水量 (m ³) | 一日最大配水量 (m ³) | 年間有収水量 (m ³) |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 平成22年度 | 3,148 | 650,952 | 2,433 | 543,700 |
| 23年度 | 3,148 | 664,247 | 2,452 | 528,708 |
| 24年度 | 3,148 | 670,206 | 2,439 | 499,690 |
| 25年度 | 3,148 | 624,222 | 2,734 | 504,215 |
| 26年度 | 3,148 | 601,570 | 2,553 | 493,176 |

【資料:上下水道課】

※簡易水道の行政区域内人口を正しい数字に訂正しました(平成22年度より)

※簡易水道の計画区域人口欄を給水戸数に変更しました