令和4年度　水質検査結果　（輪島市上水道 光浦 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	13.9											
	残留塩素		mg/L	0.50											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	19.2											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	26.4											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.7											
47	PH値	５．８～８．６		7.1											
48	味	異常でないこと		異常なし											
49	臭気	異常でないこと		異常なし											
50	色度	5度以下	度	0.5未満											
51	濁度	2度以下	度	0.1未満											

令和4年度　水質検査結果　（輪島市上水道 河原田 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	13.0											
	残留塩素		mg/L	0.55											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	19.3											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	28.0											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.7											
47	PH値	５．８～８．６		7.2											
48	味	異常でないこと		異常なし											
49	臭気	異常でないこと		異常なし											
50	色度	5度以下	度	0.5未満											
51	濁度	2度以下	度	0.1未満											

令和4年度　水質検査結果　（輪島市上水道 長沢　浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	11.3											
	残留塩素		mg/L	0.45											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.2											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未満											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満											
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L	0.014											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.012											
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L	0.0056											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L	0.031											
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.009											
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L	0.011											
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L	0.0006											
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	19.1											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	26.2											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	71											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.8											
47	PH値	５．８～８．６		7.2											
48	味	異常でないこと		異常なし											
49	臭気	異常でないこと		異常なし											
50	色度	5度以下	度	0.5未満											
51	濁度	2度以下	度	0.1未満											

令和4年度　水質検査結果　（輪島市上水道　与呂見　浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	12.4											
	残留塩素		mg/L	0.70											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	19.1											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	22.8											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.5											
47	PH値	５．８～８．６		7.5											
48	味	異常でないこと		異常なし											
49	臭気	異常でないこと		異常なし											
50	色度	5度以下	度	0.5未満											
51	濁度	2度以下	度	0.1未満											

令和4年度　水質検査結果　（輪島市上水道　下黒川　浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	11.1											
	残留塩素		mg/L	0.50											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	19.2											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	25.8											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.8											
47	PH値	５．８～８．６		7.2											
48	味	異常でないこと		異常なし											
49	臭気	異常でないこと		異常なし											
50	色度	5度以下	度	0.5未満											
51	濁度	2度以下	度	0.1未満											

令和4年度　水質検査結果　（輪島市上水道 惣領 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	14.0											
	残留塩素		mg/L	0.55											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.1											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.07											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満											
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L	0.013											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.010											
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L	0.0067											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L	0.032											
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.007											
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L	0.012											
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L	0.0007											
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	19.3											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	26.8											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	74											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.7											
47	PH値	５．８～８．６		7.4											
48	味	異常でないこと		異常なし											
49	臭気	異常でないこと		異常なし											
50	色度	5度以下	度	0.5未満											
51	濁度	2度以下	度	0.1未満											

令和4年度　水質検査結果　（町野簡易水道　曽々木　浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	14.0											
	残留塩素		mg/L	0.30											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	17.2											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	21.0											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.9											
47	PH値	５．８～８．６		7.4											
48	味	異常でないこと		異常なし											
49	臭気	異常でないこと		異常なし											
50	色度	5度以下	度	0.5未満											
51	濁度	2度以下	度	0.1未満											

令和4年度　水質検査結果　（町野簡易水道 南志見 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	11.9											
	残留塩素		mg/L	0.25											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	17.3											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	21.0											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	1.0											
47	PH値	５．８～８．６		7.5											
48	味	異常でないこと		異常なし											
49	臭気	異常でないこと		異常なし											
50	色度	5度以下	度	0.5未満											
51	濁度	2度以下	度	0.1未満											

令和4年度　水質検査結果　（大沢簡易水道　赤崎　浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	11.7											
	残留塩素		mg/L	0.25											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	31.5											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	24.8											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.5											
47	PH値	５．８～８．６		7.1											
48	味	異常でないこと		異常なし											
49	臭気	異常でないこと		異常なし											
50	色度	5度以下	度	0.5未満											
51	濁度	2度以下	度	0.1未満											

令和4年度　水質検査結果　（大沢簡易水道 大沢 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃												
	残留塩素		mg/L												
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL												
2	大腸菌	検出されないこと													
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L												
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L												
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L												
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L												
47	PH値	５．８～８．６													
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと													
50	色度	5度以下	度												
51	濁度	2度以下	度												

令和4年度　水質検査結果　（洲衛簡易水道 洲衛 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	12.0											
	残留塩素		mg/L	0.70											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	14.9											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	34.2											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.3未満											
47	PH値	５．８～８．６		7.0											
48	味	異常でないこと		異常なし											
49	臭気	異常でないこと		異常なし											
50	色度	5度以下	度	0.5未満											
51	濁度	2度以下	度	0.1未満											

令和4年度　水質検査結果　（輪島市門前上水道 剱地 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	16.0											
	残留塩素		mg/L	0.55											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	16.7											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	23.5											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.4											
47	PH値	５．８～８．６		7.0											
48	味	異常でないこと		異常なし											
49	臭気	異常でないこと		異常なし											
50	色度	5度以下	度	0.5未満											
51	濁度	2度以下	度	0.1未満											

令和4年度　水質検査結果　（輪島市門前上水道 浦上 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	11.2											
	残留塩素		mg/L	0.55											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	16.6											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	17.5											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.4											
47	PH値	５．８～８．６		6.9											
48	味	異常でないこと		異常なし											
49	臭気	異常でないこと		異常なし											
50	色度	5度以下	度	0.5未満											
51	濁度	2度以下	度	0.1未満											

令和4年度　水質検査結果　（舳倉島簡易水道 舳倉島 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	15.5											
	残留塩素		mg/L	1.5											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.9											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	86.5											
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	17.0											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.3未満											
47	PH値	５．８～８．６		7.0											
48	味	異常でないこと		異常なし											
49	臭気	異常でないこと		異常なし											
50	色度	5度以下	度	0.5未満											
51	濁度	2度以下	度	0.1未満											