令和3年度　水質検査結果　（輪島市上水道 光浦 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	12.8	16.2	20.3	24.2								
	残留塩素		mg/L	0.55	0.55	0.55	0.5								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性								
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	18.1	18.7	18.7	19								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	21.5	21.0	23.0	24.5								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.7	0.6	0.8	0.8								
47	PH値	５．８～８．６		6.9	6.7	7.1	7.2								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

令和3年度　水質検査結果　（輪島市上水道 河原田 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	12.1	16.5	20.3	25.2								
	残留塩素		mg/L	0.6	0.8	0.8	0.55								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性								
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L			0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L			0.00005未満									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L			0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L			0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L			0.3									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L			0.08未満									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.1未満									
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L			0.0002未満									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L			0.005未満									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L			0.001未満									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L			0.08									
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L			0.002未満									
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L			0.015									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.010									
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L			0.0037									
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L			0.028									
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.014									
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L			0.0097									
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L			0.008未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.02未満									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L			0.03									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.01未満									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L			12.2									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L			0.005未満									
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	17.6	19.0	18.2	19.0								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	21.2	22.5	22.0	25.0								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L			73									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L			0.02未満									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L			0.000002									
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L			0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L			0.005未満									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.7	0.6	0.8	0.7								
47	PH値	５．８～８．６		6.8	7.1	7.1	7.2								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

令和3年度　水質検査結果　（輪島市上水道 長沢　浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	11.3	16.7	22.0	25.1								
	残留塩素		mg/L	0.8	0.6	0.7	0.6								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性								
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満		0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満		0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満		0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.2		0.2									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06		0.10									
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満		0.002未満									
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L	0.010		0.020									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.010		0.015									
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L	0.0053		0.0050									
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満		0.001未満									
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L	0.025		0.035									
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.009		0.018									
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L	0.0099		0.010									
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L	0.0005未満		0.0005未満									
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満		0.008未満									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02		0.04									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	19.7	19.1	19.4	18.7								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	25.6	21.5	25.0	23.0								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	82		94									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.7	0.9	0.8								
47	PH値	５．８～８．６		7.1	7.1	7.2	7.1								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

令和3年度　水質検査結果　（輪島市上水道 与呂見 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	11.9	16.0	20.5	23.5								
	残留塩素		mg/L	0.55	0.3	0.1	0.55								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性								
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	18.2	19.7	19.5	19.9								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	24.2	25.0	24.5	26.5								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.9								
47	PH値	５．８～８．６		7.3	7.4	7.4	7.6								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

令和3年度　水質検査結果　（輪島市上水道　下黒川　浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	12.2	15.0	19.4	21.5								
	残留塩素		mg/L	0.55	0.4	0.8	0.5								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性								
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	18.4	19.1	18.8	18.7								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	22.0	23.0	24.0	25.5								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.8								
47	PH値	５．８～８．６		6.9	6.9	7.2	7.3								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満								
51	濁度	2度以下	度	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

令和3年度　水質検査結果　（輪島市上水道 惣領 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	14.0	16.5	23.7	28.0								
	残留塩素		mg/L	0.7	0.8	1.0	1.4								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性								
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.2											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.08											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満											
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L	0.011											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.011											
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L	0.0060											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満											
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L	0.027											
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.009											
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L	0.0099											
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L	0.0005											
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	19.8	18.7	19.9	19.2								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	25.5	24.0	27.0	23.0								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	78											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.9	0.9	0.8								
47	PH値	５．８～８．６		7.3	7.3	7.4	7.3								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満								
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

令和3年度　水質検査結果　（町野簡易水道 曽々木 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	14.0	18.0	22.5	27.0								
	残留塩素		mg/L	0.45	0.55	0.15	0.55								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性								
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満										
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.2										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.1未満										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L		0.001未満										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.15										
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L		0.011										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.007										
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		0.0052										
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		0.027										
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.008										
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L		0.0099										
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L		0.0006										
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.02未満										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		10.4										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	14.8	15.7	15.4	16.4								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	18.0	19.0	22.5	23.5								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		65										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
42	ジェオｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001										
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満										
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.9	0.8	1.5	0.9								
47	PH値	５．８～８．６		6.9	7.1	7.2	7.2								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満								
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

令和3年度　水質検査結果　（町野簡易水道 南志見 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	12.4	16.0	19.6	24.6								
	残留塩素		mg/L	0.5	0.55	0.2	0.35								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性								
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	15.4	15.7	16.4	15.8								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	21.0	19.0	23.0	21.8								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.8	0.8	1.4	1.0								
47	PH値	５．８～８．６		7.0	7.2	7.2	7.2								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満								
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

令和3年度　水質検査結果　（大沢簡易水道　赤崎　浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	11.7	16.0	20.0	24.0								
	残留塩素		mg/L	0.55	0.4	0.3	0.55								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性								
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L												
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	32.0	31.7	28.7	28.6								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	22.0	23.0	22.0	22.0								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.7	0.6	0.7								
47	PH値	５．８～８．６		6.9	7.0	7.2	7.2								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

令和3年度　水質検査結果　（大沢簡易水道 大沢 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃				24.5								
	残留塩素		mg/L				0.55								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL				0								
2	大腸菌	検出されないこと					陰性								
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L				0.00005未満								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L				0.4								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L				0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.1未満								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L				0.0002未満								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L				0.005未満								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L				0.001未満								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L				0.12								
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L				0.002未満								
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L				0.020								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L				0.007								
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L				0.0098								
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満								
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L				0.047								
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L				0.015								
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L				0.0016								
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L				0.0010								
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L				0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.02未満								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L				0.03								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L				0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.01未満								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L				19.3								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L				0.005未満								
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L				20.5								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L				22.2								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L				121								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L				0.02未満								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L				0.000001未満								
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L				0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L				0.005未満								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
46	有機物	3mg/L以下	mg/L				0.6								
47	PH値	５．８～８．６					7.2								
48	味	異常でないこと					異常なし								
49	臭気	異常でないこと					異常なし								
50	色度	5度以下	度				0.5未満								
51	濁度	2度以下	度				0.1未満								

令和3年度　水質検査結果　（洲衛簡易水道 洲衛 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	11.5	15.2	19.0	21.8								
	残留塩素		mg/L	0.35	0.5	0.5	0.55								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性								
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.1未満										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.06未満										
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L		0.0007										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満										
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		0.0011										
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		0.0031										
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満										
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L		0.0007										
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L		0.0006										
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.03										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	14.3	15.2	14.9	14.9								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	35.0	34.0	34.0	34.0								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		124										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L												
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								
47	PH値	５．８～８．６		6.9	7.0	7.0	7.0								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

令和3年度　水質検査結果　（輪島市門前上水道 剱地 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	15.0	17.5	24.8	29.1								
	残留塩素		mg/L	0.5	0.55	0.55	0.55								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性								
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満										
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.1										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.1未満										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L		0.001未満										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.13										
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L		0.012										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.011										
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		0.0034										
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		0.024										
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.011										
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L		0.0090										
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.02未満										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		10.4										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	15.6	16.1	16.7	16.2								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	17.0	17.0	15.0	17.0								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		61										
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000002										
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満										
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.6								
47	PH値	５．８～８．６		7.0	7.0	7.0	7.0								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

令和3年度　水質検査結果　（輪島市門前上水道 浦上 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	12.6	15.0	19.5	23.0								
	残留塩素		mg/L	0.6	0.55	0.55	0.55								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性								
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満										
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.2										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.1未満										
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L		0.001未満										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.09										
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L		0.0085										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.009										
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		0.0026										
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		0.018										
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.008										
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L		0.0069										
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.02未満										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		10.0										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	15.6	15.4	16.5	15.8								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	17.2	17.0	15.0	16.0								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		53										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000002										
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満										
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6								
47	PH値	５．８～８．６		6.9	6.8	6.9	6.9								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

令和3年度　水質検査結果　（舳倉島簡易水道 舳倉島 浄水）

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		℃	11.0	19.0	23.0	20.0								
	残留塩素		mg/L	0.4	0.35	0.6	0.2								
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性								
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満										
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.002										
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.4										
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満										
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.4	0.1未満	0.5	0.4								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び	0.04mg/L以下	mg/L		0.001未満										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.11										
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満										
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	mg/L		0.0013										
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満										
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	mg/L		0.0013										
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.09										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.07										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.02										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		26.7										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	42.7	36.6	49.7	39.3								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	20.0	18.0	18.5	15.0								
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		86										
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満										
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								
47	PH値	５．８～８．６		6.9	6.9	7.1	6.8								
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								